



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-8:2006-05

Test Certificate

Nr./ No. **32-1/17**

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
 Johann-Maus-Str. 3
 D-71254 Ditzingen

wird bescheinigt, dass sie am
 at the date of

05. Oktober/ October 2016

die Anforderungen der DIN EN 13126-8
 meets the requirements of DIN EN 13126-8

für das Produkt
 for the product

UNI-JET SCF Kunststoff/ plastic

in der Ausführung
 in the version

Drehkippbeschlag
 Tilt & Turn hardware


entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
 that complies with the classification

Gebrauchs- kategorie category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit durability	Masse mass	Feuerbe- ständigkeit fire	Gebrauchs- sicherheit safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion	Schutz- wirkung security	Ange- wendeter- Teil application part	Prüfgrößen size of limitation
-	4	100	0	1	4	-	8	1300x1200

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 41-10/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
 Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
 geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 41-10/16 by PIV.
 The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 12. Januar/ January 2017


 S. Holz, Staatl. Gepr. Techniker/
 Certified Technician
 Laborleiter/ Laboratory Manager




 S. Reschke
 Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
 This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.